



10,00 mm²
TELEFONE

ENTRADA ENERGIA
ENTRADA DE ENERGIA AEREA COM
POSTE E CAIXA DE MEDIÇÃO EMBUTIDA
RAMAL DE ENTRADA BIFÁSICA 10mm²
ATERRAMENTO 6mm² DISJUNTOR 40A
ELETRODUTO E ENTADA 25mm

LEGENDA

- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
- ARANDELA COM LÂMPADA DE 40w
- PONTO DE LUZ DE 100W
- INTERRUPTOR SIMPLES, 1,10 m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR DUPLO, 1,10 m DO PISO ACABADO
- INTERRUPTOR TRIPLÔ, 1,10 m DO PISO ACABADO
- TOMADA BAIXA SIMPLES, 0,30 m DO PISO ACABADO
- TOMADA BAIXA DUPLA, 0,30 m DO PISO ACABADO
- TOMADA MÉDIA SIMPLES, 1,10 m DO PISO ACABADO
- TOMADA MÉDIA DUPLA, 1,10 m DO PISO ACABADO
- TOMADA ALTA, 2,30 m DO PISO ACABADO, PARA CHUVEIRO DEIXAR SÓ A CAIXA DE ESPERA
- TOMADA ALTA PARA AR COND. SPLIT, 0,40 m DO TETO
- TOMADA MÉDIA COM INTERRUPTOR SIMPLES A 1,10 m DO PISO ACABADO
- TOMADA MÉDIA COM INTERRUPTOR DUPLO A 1,10 m DO PISO ACABADO
- PONTO PARA INTERFONE, 1,10 m DO PISO ACABADO
- TOMADA BAIXA PARA TELEVISÃO, ALTURA A DEFINIR
- TOMADA PARA TELEFONE (0,30m DO PISO ACABADO)
- CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE TELEFONE
- TUBULAÇÃO TELEFONE
- TUBULAÇÃO ELÉTRICA (NO TETO OU NA PAREDE)
- TUBULAÇÃO PARA INTERFONE
- TUBULAÇÃO ANTENA DE TV

QUADRO DE CARGAS

CD	CIRC.	DESCRIÇÃO	PTS.	ILUMINAÇÃO						CARGA (W)	FIO (mm2)	PROT. (A)
				40w	100w	100w	600w	1350w	5400w			
1		ILUMINAÇÃO	08	-	08	-	-	-	-	800	2.5	15
2		TUGS COZINHA/SALA/A.SERV.	13	-	-	12	01	-	-	1800	4.0	25
3		TUGS DORMITÓRIOS/WC/CIRC.	11	-	-	10	01	-	-	1600	4.0	25
4		TUE CHUVEIRO	01	-	-	-	-	-	01	5400	6.0	30
5		TUE AR CONDICIONADO	02	-	-	-	-	02	-	2700	4.0	25
TOTAL			-	08	22	02	02	01	-	12.300 w		

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME ARTIGO 184 DO CÓDIGO PENAL, LEI 5.988 DO CÓDIGO CIVIL E RESOLUÇÃO CONFEA 205/71



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ-RS

Rua do interventor, nº510, Ibiacá-RS
54 3374 1177 ou 3374 1179
www.ibiaca.rs.gov.br

PROJETO: PROGRAMA HABITACIONAL DO MUNICIPIO DE IBIACÁ/RS			
LOCAL DA OBRA: RUA DONA BRIGIDA, QUADRA 102-A, CENTRO - IBIACÁ/RS			
PROPRIETÁRIO:	PROJETO/DESCRIÇÃO:	NÚMERO PROJ.:	ÁREA TOTAL:
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIACÁ RS	ELÉTRICO	-	46,34m ²
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DATA:	FRANCHA:	
ARC. ANA LUCI PANISSON MORE CAURS A94649-4	AGO, 2023		AO4
	ESCALA:		
	1:50		